

Nye forskrifter FEF 2006

Utdrag av forskriften

§4-6 Elektriske installasjoner i mast

”Sikring skal plasseres slik at de er lett tilgjengelig for utskifting. Ved mastestasjoner skal betjening samt skifte av sikringer kunne foregå fra bakken. Anlegg med sikringer skal ha flerpolet bryter, slik at sikringene kan betjenes i spenningsløs tilstand.

Ved behov for fornying eller større vedlikehold av bestående anlegg med betjening fra plattform skal anlegg ombygges slik at det kan betjenes fra bakken. Ombyggingen skal utføres i henhold til denne forskriften.”

(Kotheim, 2007)

8. mai 2007 Stein Kotheim, DSB



Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar